Lunes 13 de Marzo del 2023

CERTIFICADO DE ANALISIS

VERSION No. 00

No. O.T. 0000810
Cliente: 800121567 EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE COR
Dirección: Calle 7 No. 8-47, B / El Frijol
Ordenador: JOSE CAMILO POLANIA FLOREZ
Teléfonos: 8270099
E-mail: gerente@emcorintoesp.com.co

Lugar Muestreo: 212-1 **Fecha Muestreo:** 10/03/2023
Muestra: AGUA POTABLE
Datos de la Muestra: AGUA POTABLE
Muestreador: EL CLIENTE
Empaque: PLASTICO
Fecha Recepción: Viernes 10 de Marzo del 2023
Fecha Ensayo desde: Viernes 10 de Marzo del 2023 **Hasta:** Jueves 30 de Marzo del 2023

Norma RES 2115 DE 2007 **Para Muestra Codificada** AGUA POTABLE

Ingreso conforme(SI)
**** Nota aclaratoria descargo responsabilidad:** ****** LOS RESULTADOS SE APLICAN A LA MUESTRA COMO SE RECIBIÓ. ANÁLISIS AMBIENTAL
Aclaración descargo de resultados: N/A

Análisis	*Método*	*Resultado*	*Expresado En*	*Parametro comparación*	*Fecha ejecución*
pH	SM 4500-H+ B	7.75	UNIDADES	6.5 - 9	10/03/2023
CLORO RESIDUAL LIBRE	SM450Cl-G	1.54	mg/L	0.3-2	10/03/2023
COLOR APARENTE	SM 2120 B	<5	UPC	<=15	10/03/2023
TURBIDEZ	SM 2130 B	0.90	NTU	<=2	10/03/2023

(●) Análisis Subcontratado (Δ) Análisis Acreditado

Condiciones ambientales en campo: N/A
Condiciones ambientales/especiales en análisispH Color:7.73
Regla de decisión: N/A
Resultado declaración de conformidad: N/A
Opiniones e interpretaciones: N/A

Personal que intervino en la realización de los análisis:

LOS ANTERIORES RESULTADOS SON VALIDOS UNICAMENTE PARA LA MUESTRA ANALIZADA.
Este Informe no puede reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de ANALISIS AMBIENTAL.

NATHALIA ANGULO PIÑEROS
MPQ7243
COORDINADORA LABORATORIOS

Laura María Tavera Serrano
Supervisora Fisicoquimico

FIN DEL CERTIFICADO DE RESULTADOS